



**EL spol. s r.o.**  
Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves  
Akreditované skúšobné laboratóriá podľa ISO/IEC 17025: 2017



## Protokol o skúške č.: 22/11238

Strana: 1 z 3  
Výtlačok: 1 z 3

### Zákazník - objednávateľ skúšok

**Objednávateľ:** Obec Markušovce  
(meno a adresa) Michalská 51, 05321 Markušovce  
**Odosielaťel:** Obec Markušovce,  
**Zmluva / objednávka:** 2022 - PV 15/0022/UMTPV/V  
**Zákazka (číslo a označenie):** 22-05810  
**Vzorku odobral:** Hamrák, EL - akreditovaný odber

**Dátum prevzatia vzorky:** 07.07.2022  
**Dátum vykonania skúšok od:** 07.07.2022  
**do:** 13.07.2022  
**Dátum vyhotovenia protokolu:** 13.07.2022  
**Počet vzoriek:** 1

### Údaje o vzorke

Lab. číslo vzorky	22-012879	Protokol o odbere vzorky	HAM/PV/22/121
Označenie vzorky	Obecný úrad - vodovod		
Typ vzorky	Vody pitné		

### Vyhlasenie súladu / nesúladu výsledkov skúšok s požiadavkami

PV 20/2022  
OK

Testovaná vzorka vody

**VYHOVUJE**

požiadavkám Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z. a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 97/2018 Z.z.

- Vyhlasenie súladu/nesúladu sa uvádza na základe požiadavky zákazníka a bolo vytvorené na základe porovnania výsledkov skúšok uvedených v tomto protokole s hodnotami uvedenými vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z. z 9. októbra 2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou a vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 97/2018 Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z.z.
- Pri vyhlásení súladu/nesúladu laboratórium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zákazníkom.

### Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol môže byť reprodukován iba ako celok, časť protokolu len so súhlasom laboratória.  
Uvedené výsledky sa týkajú len testovanej vzorky a nenahrádzajú schválenie skúšaného predmetu príslušným orgánom.  
Ak vzorku dodal zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - výsledky sa vzťahujú na vzorku, ako bola prijatá.  
Laboratórium nezodpovedá za informácie poskytnuté zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.  
Miesto výkonu skúšok (okrem terénnych a subdodávok) je totožné s adresou uvedenou v záhlaví.  
Skúšobné zariadenia a meradlá boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov.  
Reklamovať výsledky skúšok možno do 30 dní od dátumu ich odoslania zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú iba písomne podané reklamácie.

**Schválil a za správnosť protokolu zodpovedá:** Mgr. Tatiana Antolová, Vedúca LVŠM  
**Dátum:** 13.07.2022  
**Protokol dostane:** Obec Markušovce

